

Ponte, 27.12.2013

Comunicazione
e-mail

Spett.le
COMUNE DI BOJANO
Piazza Roma 153
86021 – BOJANO (CB)
e-mail: lavoripubblici@comune.bojano.cb.it

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della "Strada di servizio all'area produttiva" in Località Monteverde del Comune di Bojano, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta - Codice CUP: I91E05000010001 - Codice Identificativo Gara (CIG): 542498031E
- Richiesta chiarimenti

In relazione alla gara in oggetto, visto l'approssimarsi della scadenza, si chiede cortesemente di voler dare riscontro ai seguenti quesiti:

1. la configurazione piano altimetrica degli assi viari deve necessariamente corrispondere ai criteri di progettazione sanciti dalle disposizioni normative richiamate negli atti di gara (D.M. 05.11.2001 – D.M. 19.04.2006);
2. nel caso che le richiamate norme debbano necessariamente applicarsi, a quale tipologia di strada bisogna fare riferimento per la definizione degli elementi geometrici della stessa? Ciò nella considerazione che la piattaforma riportata negli atti di progetto riconducono ad una sezione tipo "CI – strada extraurbana secondaria di cui al richiamato D.M. 05.11.2001", palesemente incompatibile (in termini di raggi di curvatura, rettilinei, clotoidi, intersezioni, ecc), con la predisposta articolazione planimetrica di progetto?
3. nel caso che fosse inderogabile procedere agli eventuali adeguamenti progettuali, al fine di corrispondere alle disposizioni delle suddette norme, è consentito variare gli ingombri planimetrici delle opere e quindi delle imposte fasce di esproprio?
4. Per quanto attiene i flussi di traffico indicati al paragrafo 4 della relazione tecnica-illustrativa (elaborato 1.2), essi si riferiscono alla media oraria nei due sensi di marcia oppure alla media giornaliera? gli stessi vengono indicati unicamente per il dimensionamento della sovrastruttura stradale o interagiscono con gli elementi di progettazione indicati al quesito n. 2?

Com'è comprensibile, si ribadisce che tali chiarimenti rivestono carattere di urgenza visto i pochi giorni ancora disponibili per l'elaborazione del progetto-offerta.

RingraziandoVi anticipatamente per la cortese disponibilità e nell'attesa di sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.




CITTA' DI BOJANO
(Provincia di Campobasso)
SETTORE IV
UFFICIO LL.PP.

Piazza Roma, 153 - 86021 - Bojano (CB)
Tel. 0874/772834 - 35 - Fax. 0874/773396
Email: lavoripubblici@comune.bojano.cb.it
primiani@pec.comune.bojano.cb.it

Prot. n.

Citta' di Bojano
Prot. 89 del 07-01-2014
Sezione: PARTENZA



Bojano, 07.01.2014

Spett. le
Impresa di Costruzioni
Rillo Costruzioni S.r.l.
Via ex S.S. n. 372
82030 - PONTE (BN)

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori della "Strada di servizio all'area produttiva" in località Monteverde del Comune di Bojano. - Vs. nota del 27/12/2013 di richiesta chiarimenti. - Comunicazioni in merito ai chiarimenti richiesti.

Con riferimento all'oggetto ed, in particolare, alla Vs. nota del 27/12/2013, con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti relativi alla procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori della "Strada di servizio all'area produttiva" in località Monteverde del Comune di Bojano:

1. gli standard prestazionali di servizio a cui deve assolvere l'infrastruttura risultano quelli delineati nel progetto preliminare a base di gara di appalto, regolarmente approvato dalla Stazione appaltante;
2. l'idea progettuale, rappresentata nel progetto preliminare a base di appalto, è stata, altresì, sottoposta a esame istruttorio, di natura tecnica e finanziaria, dal Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della Banca Medio Credito Centrale S.p.A., che ha ritenuto l'intervento ammissibile a finanziamento con la sua configurazione proposta;
3. per l'opera in questione, nei limiti della loro applicabilità, devono essere adottate le disposizioni di cui al D.M. del 05/11/2001, in merito alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, e le disposizioni di cui al D.M. del 19/04/2006, in merito alla intersezioni stradali;
4. la tipologia di strada di riferimento, tra le piattaforme individuate dal D.M. del 05/11/2001 e quella afferente la tipologia E - "strade urbana di quartiere", con la deroga del raggio minimo di curvatura;
5. tutte le opere del progetto definitivo proposto dai concorrenti devono essere ricomprese nelle fasce di esproprio individuate nel progetto preliminare posto a base di gara di appalto;
6. i flussi di traffico previsti nella relazione tecnica - illustrativa del progetto preliminare posto a base di gara di appalto sono stati indicati solo per il dimensionamento della sovrastruttura stradale e si riferiscono alla media mensile per senso di marcia.

Certi di aver esaudito le Vs. richieste e pronti per ulteriori chiarimenti, si porgono
distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Bernardino Primiani)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernardino Primiani', is written over the printed name. The signature is stylized and includes a large circular flourish at the beginning. Two vertical lines are drawn through the signature, one on the left and one on the right, extending above and below the text.